



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Инты  
и г. Воркуты**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169849, г. Инта, ул. Лунина, д. 5а Тел./факс: (82145) 6-32-26; 8(82-151) 3-02-30 E-mail:  
vorkuta-gpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

**Предписание № 32 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**Государственному общеобразовательному учреждению Республики Коми «Специальная «коррекци-  
онная» школа №42» г. Воркуты**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-  
принимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР г. Инты и г. Воркуты управления надзорной дея-  
тельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Коми от «27» февраля 2017 № 31, ст. 6 Федерального закона от  
21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; с 14  
час. 00 мин. по 17 ч. 00мин. «29» марта 2017 г. проведена плановая проверка,

(плановая/внеплановая)

инспектором ОНДПР г. Инты и г. Воркуты, Мирончуком Игорем Леонидовичем

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

ГОУ РК «С(К)Ш №42» г. Воркуты по адресу: г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 25

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

директором ГОУ РК «С(К)Ш №42» г. Воркуты Шергиной Светланой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необхо-  
димо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Помещения ГОУ РК «С(К)Ш №42» г. Воркуты по адресу: г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 25</b>				
1.	Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, а также драпировки в актовом зале огнезащитным составом, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия	п. 108 правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012* №390 (в редакции постановления от 06.03.2015 №201)	01.10. 2017 г.	
2.	В помещениях отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение: - в коридорах по маршруту эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола; - в зоне изменения направления маршрута; - перед каждым эвакуационным выходом; - при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения планов эвакуации	ч. 2 ст. 4 Федерального закона (далее ФЗ) -123 «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 7.105 свода правил 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»	01.10. 2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


инспектор ОНДПР г. Инты и г. Воркуты

Мирончук Игорь Леонидович




(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» 03 20 17 г.

Предписание для исполнения получил (а):

✓   
(подпись)

«29» января 20 17 г.

  
(подпись)  
М.Л.П.  
  
  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору